



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 31 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
идентификационный код 25711357

83062, г Донецк, ул. Куйбышева, 27
тел.: (062) 316-16-20

E-mail: donschoo1-31@mail.ru
http://www.mouschoo1-31.my1.ru

от 13.09.21 № 532

**Информация
о выполнении нарушений,
указанных в постановлении № 349**

№ п/п	Выявленное нарушение требований пожарной безопасности	Срок исполнения и ответственный
1	Подана заявка в районный отдел образования на доукомплектовку первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности,	Завхоз школы Кладова Н.Ф. от 02.09.2021 г № 349
2	Подана заявка в районный отдел образования на прохождение курсов завхозом школы для проведения профилактических осмотров электрооборудования и электросетей	Завхоз школы Кладова Н.Ф. 2021г
3	Подана заявка на обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности директора школы	2021-2022 учебный год
4	Вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.	Завхоз школы Кладова Н.Ф. , сентябрь 2021г
5	Произведен профилактический осмотр вентиляционных каналов и вентиляции.	Завхоз школы Кладова Н.Ф. , Акт от 05 сентября 2021г
6	Заведен специальный журнал регистрации осмотра и планово-принудительных ремонтов электрооборудования и электросетей.	Завхоз школы Кладова Н.Ф. , март 2021г

Директор



М.А. Белая



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 31 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
идентификационный код 25711357

83062, г Донецк, ул. Куйбышева, 27
тел.: (062) 316-16-20

E-mail: donschool-31@mail.ru
<http://www.mouschool-31.myl.ru>

от 13.09.21 № 531

Начальнику отдела образования
администрации Ленинского района
г. Донецка
Бодряге В.В.

Заявка на пожарные принадлежности (мероприятия) на 2021 год

1. Перестановка двери на пути эвакуации по направлению выхода из здания школы (главный вход в школу)
2. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) – 7 штук
3. Знаки безопасности согласно ДСТУ ISO 6309: 2007 «Противопожарная защита. Знаки безопасности. Форма и цвет» - 8 штук
4. Пожарные рукава и стволы одинакового диаметра с пожарными кранами – 6 штук
5. Система оповещения людей о пожаре типа СО-3
6. Автоматическая пожарная сигнализация
7. Противопожарная дверь 2-го типа – 1 шт.
8. Противопожарный люк 2-го типа – 1 шт.
9. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений
10. Схемы подключения потребителей с поясняющими надписями и указанными значениями номинального тока аппаратов защиты (плавкой вставки)
11. Вертикальные конструкции для навешивания переносных огнетушителей – 16 шт.
12. Ограждение по всему периметру кровли здания школы
13. Устройство молниезащиты III уровня
14. Ремонт пожарного водоема



М.А. Белая